

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年4月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○	○	○	×	○		○	○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

※令和6年4月25日 遮水シート破損部分確認、水位到達しないように管理しながら運転継続

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年4月	44.29
収集ごみ	10.05
直接ごみ(一般)	34.24
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等	
※点検月 年6回(奇数月)	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月 日		令和6年4月4日	
結果報告日		令和6年4月9日	
放流水	pH		7.69
	SS(mg/L)		6.4
	COD(mg/L)		14.5
	BOD(mg/L)		4.1
	大腸菌群数(個/mL)		6
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	66.8
		塩化イオン(mg/L)	7.4
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	207.0
		塩化イオン(mg/L)	5.4
ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)			pg-TEQ/L
放流水			1.80
地下水 下流			0.084
地下水 上流			0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年5月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															
※令和6年5月16日 調整池遮水シート破損部分補修工事完了															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年5月	40.92 t
収集ごみ	12.36 t
直接ごみ(一般)	28.56 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年5月21日
※点検結果等 ろ過原水ポンプ自動運転機能不全 モニタリング井戸ポンプ絶縁抵抗値不良	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年5月9日	
結果報告日		令和6年5月14日	
放流水	pH		7.42
	SS(mg/L)		12.7
	COD(mg/L)		15.8
	BOD(mg/L)		6.7
	大腸菌群数(個/mL)		320
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	36.0
		塩化イオン(mg/L)	4.8
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	207.0
		塩化イオン(mg/L)	2.0
ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)			pg-TEQ/L
放流水			1.80
地下水 下流			0.084
地下水 上流			0.000025
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年6月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年6月	36.13 t
収集ごみ	10.11 t
直接ごみ(一般)	26.02 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎥) 令和6年3月31日現在	9,721㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等	
※点検月 年6回(奇数月)	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年6月6日	
結果報告日		令和6年6月11日	
放流水	pH		7.75
	SS(mg/L)		1.8
	COD(mg/L)		14.0
	BOD(mg/L)		7.8
	大腸菌群数(個/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	65.6
		塩化イオン(mg/L)	2.6
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	4.8
ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)			pg-TEQ/L
放流水			1.80
地下水 下流			0.084
地下水 上流			0.000025

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年7月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○			○	○		○	○	○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○			○	○		○	○		○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年7月	40.12t
収集ごみ	10.18t
直接ごみ(一般)	29.94t
直接ごみ(産廃)	0t
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年7月25日
※点検結果等 ※点検月 年6回(奇数月) 点検実施。中和槽攪拌機ベルトの劣化あり 濾過原水槽ポンプ自動運転不能状態を確認	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年7月4日	
結果報告日		令和6年7月9日	
放流水	pH		7.53
	SS(mg/L)		7.2
	COD(mg/L)		17.5
	BOD(mg/L)		6.2
	大腸菌群数(個/mL)		1
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	60.6
		塩化イオン(mg/L)	2.8
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	201.0
		塩化イオン(mg/L)	4.9
ダイオキシン類(令和5年8月25日測定)			pg-TEQ/L
放流水			1.80
地下水 下流			0.084
地下水 上流			0.000025
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年8月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年8月	36.99 t
収集ごみ	12.25 t
直接ごみ(一般)	24.74 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等 ※点検月 年6回(奇数月) 点検実施。 異常なし	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等 8月15日～28日 濾過原水ポンプ作動状態点検作業実施。一部作動システム改修	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年8月29日	
結果報告日		令和6年10月3日	
放流水	pH		8
	SS(mg/L)		16.0
	COD(mg/L)		37.0
	BOD(mg/L)		7.6
	大腸菌群数(個/mL)		330
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	52.0
		塩化イオン(mg/L)	3.4
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	204.0
		塩化イオン(mg/L)	5.2
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※ ダイオキシン測定の数値公開にあたり、放流水と地下水を比較するために今後地下水の測定値は毒性等量2の数値を公開する			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年9月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年9月	34.52 t
収集ごみ	10.31 t
直接ごみ(一般)	24.21 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年9月26日
点検実施。 ※点検項目異常なし	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等 ※(令和5年11月点検時点判明) 原水調整槽ポンプA(No1) 交換作業実施	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年9月5日	
結果報告日		令和6年9月10日	
放流水	pH		7.98
	SS(mg/L)		27.2
	COD(mg/L)		42.1
	BOD(mg/L)		13.8
	大腸菌群数(個/mL)		1660
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	62.4
		塩化イオン(mg/L)	3.1
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	190.9
		塩化イオン(mg/L)	5.0
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年10月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年10月	164.64 t
収集ごみ	10.32 t
直接ごみ(一般)	154.32 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等	
※点検月 年6回(奇数月)	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
10月11日 調整池遮水シート補修(運用水面より上部のため周辺環境に影響はない)	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年10月3日	
結果報告日		令和6年10月8日	
放流水	pH		8.02
	SS(mg/L)		2.2
	COD(mg/L)		30.7
	BOD(mg/L)		5.6
	大腸菌群数(個/mL)		24
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	61.5
		塩化イオン(mg/L)	4.3
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	2.8
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年11月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年11月	36.65 t
収集ごみ	11.52 t
直接ごみ(一般)	25.13 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和6年11月22日
※点検結果等 ※点検月 年6回(奇数月) ※異常なし	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等 11月1日 モニタリング井戸ポンプ交換	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年11月7日	
結果報告日		令和6年11月12日	
放流水	pH		7.63
	SS(mg/L)		8.3
	COD(mg/L)		28.6
	BOD(mg/L)		5.6
	大腸菌群数(個/mL)		126
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	185.1
		塩化イオン(mg/L)	4.5
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	206.0
		塩化イオン(mg/L)	6.7
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年12月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和6年12月	13.31 t
収集ごみ	9.08 t
直接ごみ(一般)	4.23 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等	
※点検月 年6回(奇数月)	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	
※令和6年12月24日 濾過原水槽設置フロート交換	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和6年12月5日	
結果報告日		令和6年12月10日	
放流水	pH		7.83
	SS(mg/L)		5.6
	COD(mg/L)		26.7
	BOD(mg/L)		5.3
	大腸菌群数(個/mL)		11
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	94.6
		塩化イオン(mg/L)	3.8
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	211.0
		塩化イオン(mg/L)	4.8
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年1月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和7年1月	11.27 t
収集ごみ	8.84
直接ごみ(一般)	2.43
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和7年1月30日
※点検結果等 ※異常なし	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和7年1月9日	
結果報告日		令和7年1月14日	
放流水	pH		7.06
	SS(mg/L)		2.0
	COD(mg/L)		26.6
	BOD(mg/L)		4.8
	大腸菌群数(個/mL)		174
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	80.2
		塩化イオン(mg/L)	4.4
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	203.0
		塩化イオン(mg/L)	4.0
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年2月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和7年2月	10.42 t
収集ごみ	6.63 t
直接ごみ(一般)	3.79 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	
※点検結果等	
※点検月 年6回(奇数月)	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和7年2月6日	
結果報告日		令和7年2月11日	
放流水	pH		7.99
	SS(mg/L)		1.4
	COD(mg/L)		19.1
	BOD(mg/L)		6.5
	大腸菌群数(個/mL)		104
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	84.7
		塩化イオン(mg/L)	4.4
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	208.0
		塩化イオン(mg/L)	4.7
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

名寄市風連一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和7年3月

施設設置者名	名寄市長 加藤剛士				
施設名	名寄市風連一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市風連町字中央768番地1				
届出年月日	平成10年6月10日	許可番号	環廃第20－9号		
埋立処分地面積	9,600㎡	埋立容量	36,000㎡	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	30㎡/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

◎埋立状況

埋立ごみ量(t) 令和7年3月	15.34 t
収集ごみ	7.35 t
直接ごみ(一般)	7.99 t
直接ごみ(産廃)	
埋立残余容量(㎡) 令和6年3月31日現在	9,721㎡

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和7年3月24日
※点検結果等 点検実施。 異常なし	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等	

◎放流水・地下水の水質

採取月日		令和7年3月6日	
結果報告日		令和7年3月11日	
放流水	pH		6.85
	SS(mg/L)		3.1
	COD(mg/L)		18.9
	BOD(mg/L)		5.4
	大腸菌群数(個/mL)		9
地下水	下流	電気伝導率(μ S/cm)	67.9
		塩化イオン(mg/L)	5.0
	上流	電気伝導率(μ S/cm)	210.0
		塩化イオン(mg/L)	8.2
ダイオキシン類(令和6年8月29日測定)			pg-TEQ/L
放流水			0.18
地下水 下流			0.100
地下水 上流			0.062
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			