

(別紙 1)

第 1 回名寄市上下水道事業経営審議会 主な質疑・意見等

○報告 1 経営状況について

問>風連浄水場を改修したという説明だが、当分名寄からの送水と風連浄水場を併用するということか、それとも完全に名寄からの送水に移行してしまうのか。

答>名寄からの送水は風連浄水場の配水池に一度水を入れる。風連浄水場から各地域に給水するためのポンプ施設等を今回改修している。風連の地下水を利用した給水はいずれ取りやめ、全量名寄の浄水場から水を送る。

問>名寄から送水するのはいつぐらいか

答>送水管が完成したため実質給水は可能であるが、風連地区の水道管はしばらく洗浄作業をしていないため、今後 2 年間で洗浄を行い、サンルダムの通水時期と合わせ平成 31 年には名寄の水を風連に送れる予定。